


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
6/001	PŮDA	24,54
8/002	PŮDA	7,75

## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování.  
Vybrané okruhy jsou vybaveny proudovými chrániči.  
Kabelové rozvody jsou kabely CYKY na povrchu v elektroinstalačních lištách.

katastrální území: Radvanice [715018]  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

 **ING. PAVEL KRUPÍČKA**  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ  
V PARKU 118/3  
736 01 HAVÍŘOV  
EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com  
MOBIL: +420 723 510 755

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU  
NA UL. MATUŠÍNSKÉHO 6,8 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH

Část: 6 0 0 \_ E L E K T R O I N S T A L A C E

Výkres: ELEKTROROZVODY PŮDA

Místo: MATUŠÍNSKÉHO 1164/27, 1164/28  
stavby: 716 00, OSTRAVA-RADVANICE

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD RADVANICE A BARTOVICE  
stavby: TĚŠÍNSKÁ 87/281,716 00,OSTRAVA-RADVANICE

Odpov.proj: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Autor: JARMILA MAZURKOVÁ

Kreslil: JARMILA MAZURKOVÁ

Formát: 8 4 0 x 2 9 7

Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 27 . 0 4 . 2 0 1 5

Měřítko: 1 : 50

Zakázka: 2 0 1 5 / 1 0 \_ M A T U Š Í N S K É H O

Stupeň: JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNÍ DSP + DPS

605