



VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
§ 21, odst. 1 písmeno f) zákona o veřejných zakázkách)

ODPOVĚDI NA DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY č. 3

VŘ S NÁZVEM:

„Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušinského 2, 4 v Ostravě- Radvanicích“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů uchazeče o VŘ ze dne 12.2.2015 (dotaz – odpověď). Formulace dotazů uchazeče o VŘ je doslovně převzata.

Dotaz: Žádáme bližší specifikaci provedení ozdobného rámečku u dveří D2, který je uveden v popisu ve výpisu dveří. (výkres č. 021-4).

Odpověď: Ozdobný nerezový rámeček, dle výběru investora.

Odpovědi dopsal Ing. Jakub Guňka – PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

V Ostravě, dne 13.2.2015.