



Adresát: seznam dodavatelů, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky
Odesílatel: pověřená osoba - RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková
Dne: 3. 4. 2013

PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (2 A 3)

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
Zastoupený: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
IČ: 008 45 451
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková, Jana Šenková
Telefon, fax, email: +420 597 461 313, +420 597 461 315, recte@recte.cz

Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupujícího shora citovaného zadavatele byla doručena prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky **Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněnou na profilu zadavatele dne 18. 3. 2013. V souladu s ust. § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel takto:

Žádost č. 2 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:	emailem dne 29. 3. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:	nejpozději do 4. 4. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:	emailem dne 3. 4. 2013
Odpověď DI 2 zveřejněna na profilu zadavatele:	3. 4. 2013
Poslední den lhůty pro doručování dotazů k zadávacím podmínkám nově:	2. 4. 2013

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 2 (úplné znění):

V zadávacích podmínkách v článku VII. bodu 2 a 3 je napsáno:

2. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky uvedené ve výkaze výměr. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení předmětu veřejné zakázky v souladu s projektovou dokumentací citovanou v čl. VII zadávacích podmínek. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definované v projektové dokumentaci citované v čl. VII odst. 1 zadávacích podmínek. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace. Součástí ceny díla musí být veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a bezvadné zhotovení předmětu veřejné zakázky.

3. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, dodavatel je povinen ocenit všechny položky soupisu prací uvedené ve výkaze výměr, přičemž zadavatel nebude považovat za oceněnou takovou položku, u které bude uvedeno 0,-- Kč – tato podmínka platí pro veškeré položky obsažené ve slepém výkaze výměr. V případě, že dodavatel ocení položku 0,-- Kč, bude tato skutečnost považována za nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. Dodavatel je povinen dodržet předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu, není oprávněn činit v uvedeném položkovém rozpočtu změny, jednotlivé položky slučovat nebo naopak rozdělovat. Taková skutečnost bude považována za nesplnění podmínek předmětného zadávacího řízení. Zadavatel bude rovněž považovat za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení takovou nabídku uchazeče, u kterého bude některá z položek výkazu výměr oceněna s odlišnou výměrou nebo nebude oceněna vůbec.

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. V případě rozporů mezi slepým položkovým rozpočtem a textovou nebo výkresovou částí projektové dokumentace, prioritu pro ocenění předmětu veřejné zakázky (předmětu plnění) má zcela jednoznačně slepý položkový rozpočet.

Týká se tento požadavek i položek VRN viz. tabulka? V případě že ano je zadavatelem stanovena procentuální hodnota těchto položek?

Stavební rozpočet

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště - ochrana materiálů, pracovník			0	0
Provoz investora - BD během prací obydlen			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Ústřední topení

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
HZS - zprovoznění	0	0,0	0	0
Demontáže zařízení	0	0,0	0	0
HZS - zednické výpomocce	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Zdravotechnika

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Sdružená sazba ORN			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 2:

Tyto požadavky se netýkají položek VRN. Zadavatelem není stanovena procentuální hodnota. Tyto položky ocení dodavatel dle svého uvážení.

Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupujícího shora citovaného zadavatele byla doručena prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky **Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích** (dále též „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněnou na profilu zadavatele dne 18. 3. 2013. V souladu s ust. § 49 zákona na tuto žádost odpovídá zadavatel takto:

Žádost č. 3 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:	emailem dne 2. 4. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:	nejpozději do 5. 4. 2013
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:	emailem dne 3. 4. 2013
Odpověď DI 3 zveřejněna na profilu zadavatele:	3. 4. 2013
Poslední den lhůty pro doručování dotazů k zadávacím podmínkám nově:	2. 4. 2013

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 2 (úplné znění):

V pol.č. 146 je uvedeno: „ vstupní dveře do bytů – 800x1970mm – EW 30 DP3 vč. zárubně – dodávka + montáž (specifikace dle výpisu PSV – dveře)“.

Výrobce bezpečnostních dveří nás požádal o sdělení bezpečnostní třídy předmětných dveří, poněvadž tato informace v zadávacích podmínkách není specifikována a má velmi významný vliv na konečnou cenu daného výrobku a tím i stanovení podmínek dodávky pro všechny uchazeče.

V pol.č. 89 je uvedeno: „Izolační systém – nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků (speciálně modifikovaná fólie PVC s výškou profilování 8mm a kompletačními výrobky, napojení přesahem“ V rozpočtu není uvedena svislá izolace, např. IPA apod. Žádáme Vás o sdělení zda-li má být provedena svislá izolace tavíci pásy, či nikoliv a případně v jakém rozsahu.

Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 3:

Bezpečnostní dveře- navrhovány o bezpečnostní třídě 3.

Izolační systém - Svislá izolace asfaltovými pásy nebyla dle dohody s investorem navrhována. Byla navržena pouze instalace nopové fólie.

osoba oprávněná jednat za zadavatele

Ing. Markéta Mojžíšková