



## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení  
§ 21, odst. 1 písmeno f) zákona o veřejných zakázkách)

### ODPOVĚDI NA DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY č.7

#### VŘ S NÁZVEM:

„Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušinského 2, 4 v Ostravě- Radvanicích“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů uchazeče o VŘ ze dne 25.2.2015 (dotaz – odpověď). Formulace dotazů uchazeče o VŘ je doslovně převzata.

Dotaz.: Prosíme o komplexnější vyjádření. Dle projektové dokumentace a rozpočtu mají být 2 ks pákového ovladače dl. 3m na okna poz.03 – dvoukřídlé otvíravé a sklopné a to pouze ve 3.NP. Dle DI č.6 mají být okna tedy jen sklopná. Dle sdělení výrobce ale nevíme, zda okno bude jednokřídlé 1300/1300 v počtu 2 ks celkem (v každém vchodě 3.NP po jednom ks). Ve 2.NP ale okna zůstanou dvoukřídlé jako ve výpise prvků. Pohledově budou okna ve 2.NP a 3.NP jiná. Dají se udělat dvoukřídlá okna, pouze sklopná a každé křídlo by mělo svůj pákový ovladač. Celkem by ovšem byly 4 ks, což nekoresponduje s rozpočtem a navíc by se zbytečně navyšovala cena. Žádáme tímto o jednoznačné sdělení, jak postupovat a co máme nacenit. Zda okno ve 3.NP bude jednokřídlé s 1 pákovým ovladačem, nebo 2kř se dvěma pákovými ovladači. Děkuji za odpověď

**Odpověď: Okno bude s pákovým ovládačem ve 3.NP, dělení bude na 2 části. Pouze jedna strana bude mít pákový ovládač (tato část sklopná), druhá část bude mít ovládní klikou s tím, že bude otvíravé sklopné (možnost umývání).**

Odpovědi dopsal Ing. Jakub Guňka – PROJEKCE GUŇKA S.R.O.

V Ostravě, dne 27.2.2015.