

Obdrží: seznam dodavatelů dle rozdělovníku
Datum: 17. 3. 2016
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.

Písemná odpověď na dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám (4, 5 a 6) k veřejné zakázce Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušínského 6,8 v Ostravě-Radvanicích

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava -Radvanice
Zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
IČO: 008 45 451
Profil zadavatele: <https://vz-radvanice.ostrava.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupené Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou (dále jen „zadavatel“) se na základě svého usnesení č. 645/32/16 ze dne 24. února 2016 vyhlásilo ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku **Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušínského 6,8 v Ostravě-Radvanicích** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to odesláním písemné výzvy k podání nabídky vyzvaným zájemcům a dále zveřejněním textové části zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele <https://vz-radvanice.ostrava.cz>.

Zadavatelé byly doručeny žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Dodatečná informace (4) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 14. 3. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 17. 3. 2016
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 17. 3. 2016

Dotaz 4:

Plastová okna mají rám oken 90 mm, může být rám okna 84 mm při splnění požadavků na okno?

Písemná odpověď na dotaz č. 4:

Ano, v případě splnění celkových parametrů okna.

Dodatečná informace (5) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne: 14. 3. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do: 17. 3. 2016
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 17. 3. 2016

Dotaz 5.1:

Zadavatelem zasláný výkaz výměr elektro obsahuje některé ceny. Máme to chápat jako chybu a přepsat tyto na naše realizační ceny, nebo se jedná o řízené ceny zadané zadavatelem a je nutné je respektovat?



RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

Písemná odpověď na dotaz č. 5.1:

Již bylo zadavatelem zodpovězeno v rámci dotazu č. 3, kde zadavatel uvedl k „oceněným položkám“, že se jedná pouze o minutové zátěže na provedení, nikoliv o položky k ocenění. Ve výkaze výměr je dodavatel je povinen ocenit všechny položky, které jsou specifikované poř. č., ceník č., popisem položky, měř. j., výměrou, cenou v Kč/mj. a cenou v Kč.

Dotaz 5.2:

Na výkrese stavební části 022-08 je uvedeno: „Před výrobou dvojskel bude dodán fyzický vzorek k odsouhlasení G.P.“ a dále „Před výrobou plastových oken bude dodán fyzický vzorek rámu k odsouhlasení G.P.“. Kde ve výkazu výměr nalezneme položku k ocenění dodávky vzorků skla a rámu?

Písemná odpověď na dotaz č. 5.2:

Položka č. 5 - Vedlejší a ostatní náklady.

Dotaz 5.3:

Prvek K6 – střešní okno, materiál ocel, barva tmavě šedá. Na výkrese pohledu 017 je uvedeno „ocel pozinkovaná“. Chápeme správně, že konečná povrchová úprava oken K6 bude pozink?

Písemná odpověď na dotaz č. 5.3:

Ano.

Dotaz 5.4:

Má být všech 8 ks střešních oken K6 otvíravých?

Písemná odpověď na dotaz č. 5.4:

Ano.

Dotaz 5.5:

Výlezový žebřík prvek K12. Jaká bude povrchová úprava?

Písemná odpověď na dotaz č. 5.5:

Pozinkovaná ocel.

Dotaz 5.6:

U plastových sklepních oken je v popisu uvedeno, že součástí oken je i mříž proti hlodavcům. Jakou povrchovou úpravu mají mít tyto mříže?

Písemná odpověď na dotaz č. 5.6

Pozinkovaná ocel.

Dotaz 5.7:

U prvku D2 – vstupní dveře do bytů, je uvedeno: dveře bezpečnostní, zárubeň ocelová bezpečnostní, bezpečnostní kování, bezpečnostní vložka, bezpečnostní řetízek a kukátko. Žádám o uvedení třídy bezpečnosti, kterou se jednoznačně stanoví vlastnosti dveří jejich příslušenství.

Písemná odpověď na dotaz č. 5.7:

Bezpečnostní třída 3.

Dodatečná informace (6) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručená zadavateli emailem dne:	15. 3. 2016
Lhůta pro odeslání odpovědi na dodatečnou informaci dle zákona nejpozději do:	18. 3. 2016
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne:	17. 3. 2016

Dotaz č. 6:

V PD je zadaná specifikace okenních dvojskel 4-16-4mm. Dle vyjádření firem vyrábějících okna, není možné splnit $U_w=1,1$ W/m²K s tímto druhem dvojskla. Je možné dvojsklo zaměnit za kvalitativně lepší trojskla?

Písemná odpověď na dotaz č. 6:

Ano, přičemž součinitel prostupu tepla musí být splněn, je závazný.

Jana Šenková

osoba oprávněná jednat za zadavatele