

Obdrží: seznam dodavatelů dle rozdělovníku
Datum: 22. 3. 2016
Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o.

Písemná odpověď na dotazy dodavatelů k zadávacím podmínkám (7 a 8) k veřejné zakázce Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušinského 6,8 v Ostravě-Radvanicích

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava -Radvanice
Zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
IČO: 008 45 451
Profil zadavatele: <https://vz-radvanice.ostrava.cz>
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 619 72 690
Kontaktní osoba: Jana Šenková

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupené Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou (dále jen „zadavatel“) se na základě svého usnesení č. 645/32/16 ze dne 24. února 2016 vyhlásilo ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení veřejnou zakázku **Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušinského 6,8 v Ostravě-Radvanicích** podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to odesláním písemné výzvy k podání nabídky vyzvaným zájemcům a dále zveřejněním textové části zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele <https://vz-radvanice.ostrava.cz>.

Zadavatelé byly doručeny žádosti o dodatečné písemné informace k obsahu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, na které zadavatel v souladu s ust. § 49 zákona ve lhůtě stanovené zákonem odpovídá prostřednictvím pověřené osoby takto:

Dodatečná informace (7) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne: 17. 3. 2016
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 22. 3. 2016

Dotaz:

Zadavatel v dokumentaci požaduje u plastových oken vnitřní a vnější EPDM těsnění. Je možné toto těsnění nahradit těsněním TPE?

Písemná odpověď na dotaz č. 7:

Ano.

Dodatečná informace (8) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele (lhůty a úplné znění dotazu):

Žádost o dodatečnou informaci doručena zadavateli emailem dne: 18. 3. 2016
Písemná odpověď zveřejněná na certifikovaném profilu zadavatele dne: 22. 3. 2016

Dotaz:

Rozpor ve specifikaci třídy bezpečnosti dveří pod označením D2. V neoceněném rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace je pod položkou č.82 u dveří uvedena třída bezpečnosti 4, v dodatečné informaci ze dne 17.3.2016 (dotaz č.5.7) je uvedena třída bezpečnosti 3. Prosím tedy závazně určit, co platí.

Písemná odpověď na dotaz č. 8:

Třída bezpečnosti 3 je aktuální stav.

Jana Šenková
osoba oprávněná jednat za zadavatele

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440